



**МЧС РОССИИ**  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ  
ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ УНД и ПР  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО  
ЗАВИТИНСКОМУ И ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНАМ  
676630, Амурская область, Октябрьский  
район, с. Екатеринославка, ул. Новая 24  
E-mail: oktyabrskoeond@rambler.ru

09.08.2021. № 514

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору ГБУ АО «Октябрьский  
СДОП»

Терещенко Ольге Алексеевне

### **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 20**

**об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения**

«09» августа 2021 г.

с. Екатеринославка

Я, заместитель главного государственного инспектора Завитинского и Октябрьского районов по пожарному надзору Диких Екатерина Евгеньевна рассмотрев постановление № 49 от 9 августа 2021 года по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на Терещенко Ольгу Алексеевну директора ГБУ АО «Октябрьский СДОП», установил, что во исполнение решения от 27 июля 2021 года № 9 заместителя начальника ОНДПР Завитинскому и Октябрьскому районам Диких Е.Е., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 9, 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" в период с 2 по 5 августа 2021 года была проведена плановая проверка ГБУ АО «Октябрьский СДОП». По итогам проверки было установлено, что Терещенко О.А. совершила административное правонарушение, выразившееся в нарушении требований пожарной безопасности, установленных нормативными документами по пожарной безопасности, а именно:

1. Программа проведения вводного инструктажа не утверждена приказом (распоряжением) руководителя организации – гриф утверждения не заполнен, отсутствует дата, подпись (п. 14 Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций");
2. В некоторых жилых квартирах эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (пп. В п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее ППР));
3. Световые оповещатели, обозначающие эвакуационные выходы 1 этажа закрыты тюлью, что ухудшает их видимость (п. 37 ППР);
4. Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (порошковых огнетушителей), не обеспечил исправное состояние указанных средств (п. 54 ППР): порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре выборочно (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) разбирают и производят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (п. 4.3.14 П 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации). На момент проверки нет ни одного огнетушителя проверенного менее года назад. Со слов руководителя на момент проверки огнетушители отправлены на перезарядку;
5. Не организован учёт и техническое обслуживание всех огнетушителей с занесением



- записей в специальном журнале. п. 5.34, п. 7.1, п. 7.2 Нормы пожарной безопасности (НПБ) 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».) На момент проверки имеется огнетушитель, используемый вместо отправленного на перезарядку огнетушителя, не внесенный в журнал учета огнетушителей;
6. Огнетушитель, размещенный в медицинском кабинете закреплен на высоте более 1,5 м до верха корпуса огнетушителя (п. 4.2.5 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации).

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть данное представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;
2. Принять меры к устранению имеющихся нарушений, указанных в предписании государственного пожарного надзора № 9/1/1 от 05.08.2021., копии документов о принятии мер и план мероприятий направить в ОНДиПР по Завитинскому и Октябрьскому районам;
3. В дальнейшей деятельности исключить факты нарушения требований пожарной безопасности.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему постановление по адресу с. Екатеринославка ул. Новая, 24, кабинет ГПН.

В соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Заместитель главного государственного инспектора  
ОНД и ПР по Завитинскому и Октябрьскому районам  
майор внутренней службы

 Е.Е. Диких