



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Амурской области
(Управление Роспотребнадзора по Амурской области)
Территориальный отдел в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском,
Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском,
Ромненском и Серышевском районах**

**ПРЕДПИСАНИЕ №18
об устранении выявленных нарушений**

«13» августа 2021 г.

г. Белогорск

Должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области
в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском,
Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах начальник Ящук Татьяна
Юрьевна

(Ф.И.О. и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании Решения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Амурской
области М.С.Шептунова №52 от 05.08.2021г. проведена плановая, выездная проверка
(вид мероприятия по контролю)

в Государственном бюджетном учреждении Амурской области «Октябрьский специальный дом
для одиноких престарелых», ИНН2821003189, ОГРН 1022801062888, юридический адрес: 676630,
Амурская область, Октябрьский район, с.Екатеринославка, ул. Коммунальная,58, фактический
адрес: 676630, Амурская область, Октябрьский район, с.Екатеринославка, ул.Коммунальная,58
(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и (при наличии отчества)

и требований законодательства, в ходе которой (го) были выявлены следующие нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке
1	При эксплуатации здания ГБУ «Октябрьский СДОП» не соблюдаются меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению синантропных членистоногих, и грызунов, не проводится дезинсекция в помещениях учреждения, в том числе и в подвальном помещении, договор на проведение дезинсекции не представлен (отсутствует); в подвальном помещении на вентиляционных отверстиях отсутствуют решетки с мелкоячеистой сеткой; содержание отмостков	п. 4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», п.3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к

	находятся в неисправном состоянии (трещины, сколы, выбоины).	организации и проведению дератизационных мероприятий», п.2.12 СП2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» (Далее СП 2.1.3678-20)
2	На собственной территории учреждения оборудована контейнерная площадка с твердым покрытием для установки двух контейнеров для сбора ТКО, твердое покрытие (асфальтное) имеет дефекты (трещины, выбоины).	п.9.6 СП 2.1.3678-20
3	ГБУ АО «Октябрьский СДОП» не оборудовано системой горячего водоснабжения, в том числе водонагревающими устройствами, отсутствуют водонагревающие устройства в ванной комнате и (или) в кухне в 12 жилых квартирах, то есть проживающие лица пожилого возраста (одинокие престарелые) не обеспечены горячим водоснабжением.	п.2.2 СП 2.1.3678-20
4	Покрытие стен, потолков в общественных коридорах, холлах трех этажей учреждения имеют дефекты (трещины, щели), следы загрязнения (запыленности), что не позволяет проводить влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами, косметический ремонт проводился в 2016г.	п.2.7, п.9.21 СП 2.1.3678-20
5	В составе медицинского пункта ГБУАО «Октябрьский СДОП» предоставляющих услуги по уходу с обеспечением проживания, не предусмотрен изолятор, оборудованный не менее двумя койками в соответствии с требованиями.	п.9.15 СП 2.1.3678-20
6	Окна снаружи и изнутри в холлах на трех этажах учреждения не моются по мере загрязнения, и 2 раза в год (весной и осенью), окна не открывались весной для их мытья; также отмечено, что оконные рамы в холлах имеют дефекты, старая краска, трещины, щели на подоконниках, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	п.9.38, п.9.4 СП 2.1.3678-20

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

ПРЕДПИСЫВАЮ:

В срок до «13» августа 2022г. устранить выше указанные нарушения санитарного законодательства. Ответственность за выполнение предписания возлагается на Государственное бюджетное учреждение Амурской области «Октябрьский специальный дом для одиноких престарелых» (ГБУ АО «Октябрьский СДОП»)

(наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Об устранении выявленных нарушений в срок до 14 августа 2022г. направить в ТО Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах фотографии, документы, подтверждающие выполнение данного предписания. Все представленные документы должны быть заверены печатью ГБУ АО «Октябрьский СДОП» и подписью директора.

Предписание может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения предписания:

Лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в Арбитражный суд;

Гражданином или должностным лицом – в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, либо в городской или районный суд.

За невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении нарушений законодательства - индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также их должностные лица, несут административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5. КоАП РФ.

Предписание выдал:

Начальник

(должность уполномоченного
осуществлять Госсанэпиднадзор)


(подпись)

Т.Ю.Ящук
(ФИО)

«13» 08 2021г.
(дата)

Предписание получил (а)


(должность)



(подпись)

М.А. Мерзляков
(ФИО)

«13» 08 2021г.

Срок исполнен предписания об устранении выявленных нарушений согласован:


(должность)


(подпись)

М.А. Мерзляков
(ФИО)

«13» 08 2021г.