

Утверждаю
 Директор ГБУ АО «Октябрьский СДОП»
Шеремет О.А. Терещенко
 Приказ № 8 от 01.02.2023

План

мероприятий по устранении нарушений федерального законодательства, выявленных в результате проведенной 23.01.2023 г. Прокуратурой Октябрьского района Амурской области проверки исполнения ГБУ АО «Октябрьский СДОП» законодательства о пожарной безопасности и антитеррористической защищенности

№ п/п	Выявленные нарушения	Мероприятия	Сроки исполнения	Отметка о выполнении
1	в нарушении п. 16 Правил ППР РФ № 1479 под лестничным маршем первого этажа на путях эвакуации к эвакуационному выходу имелись посторонние предметы	Очистить территорию под лестничным маршем от мешков с цементом	немедлительно	Замечание устранено, цемент убран
2	в нарушении п. 407 Правил ППР РФ № 1479 на огнетушителях отсутствовала информация о дате перезарядки огнетушителей	Нанести информацию о последующей дате перезарядке на огнетушители	немедлительно	Замечание устранено, информация на огнетушители нанесена
3	в нарушении п. 35 «б» Правил ППР РФ в жилой комнате в эксплуатации имелись электроустановочные изделия с видимыми повреждениями (оплавлениями),	В квартире № 20 заменить поврежденную розетку и удлинитель на более мощный	немедлительно	Замечание устранено, розетка и удлинитель заменены
4	в нарушении п. 17 Правил ППР РФ № 1479 не обеспечен порядок и сроки испытания ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии,	Провести испытание ограждений на крыше (покрытиях) здания	Июнь-август 2023г.	

5	<p>в нарушении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" на первом этаже в административном крыле здания двери эвакуационного выхода не открываются из-за наледи.</p>	<p>Очистить дверь в кабинете специалиста от наледи</p>	<p>незамедлительно</p>	<p>Замечание дверь очищена устранено,</p>
6	<p>камеры видеонаблюдения № 4, обеспечивающая видеонаблюдения третьего выхода здания и камера № 7, обеспечивающая видеонаблюдение за входом в подвальное помещение здания, не работают, видеозображение на мониторе дежурного диспетчера не отображается, что не соответствует п «Б» ч.1 раздела III Постановления правительства РФ № 410</p>	<p>Произвести замену не исправных видеокамер</p>	<p>апрель- июнь 2023г.</p>	
7	<p>ГБУ АО «Октябрьский СДОП» договор на оказание услуг по обезвреживанию отходов заключен с ООО «Консул» на единовременный вывоз медицинских отходов 01 июля 2022 года, тем самым вывоз отходов до настоящего времени с июля 2022 года не осуществлялся. На момент проверки договор на оказание услуг по обезвреживанию медицинских отходов класса Б, В на 2023 год не заключен. Нарушение пункта 3 статьи 49 Закона № 323-ФЗ).</p>	<p>Заключить договор с ООО «Консул» на 2023 год</p>	<p>Февраль 2023г.</p>	